

ООО "Электросетевая компания"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям. МС/УЭ	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и проводители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, заданного в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	21	22	23	24	25	26	27	
январь																											
1	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1532	10 (10.5)	13,00 2024.01.07	14,00 2024.01.07	п	1	ТП	0	0	270	0	0	270	0	0	0	270	0	356						1
2	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-6 ПС"9 Января" ф.6	10 (10.5)	17,00 2024.01.09	18,00 2024.01.09	п	1	ТП	0	0	420	0	0	420	0	0	0	420	0	144						1
3	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-2049 ПС"Аэропорт" ф.4 РП-20	10 (10.5)	09,00 2024.01.31	10,00 2024.01.31	п	1	ТП	0	0	155	0	0	155	0	0	0	155	0	213,6						1
февраль																											
1	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1433	10 (10.5)	10,00 2024.02.01	12,00 2024.02.01	п	2	ТП	0	0	156	0	0	156	0	0	0	156	0	142						1
2	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-2198 ПС"Степная" ф.СТ-42	10 (10.5)	11,00 2024.02.08	15,00 2024.02.08	п	4	ТП	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	232,5						1
3	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-27 ПС"9 Января" ф.7	10 (10.5)	11,00 2024.02.27	12,00 2024.02.27	п	1	ТП	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	340						1
март																											
1	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1423	10 (10.5)	09,00 2024.03.05	11,00 2024.03.05	п	2	ТП	0	0	99	0	0	99	0	0	0	99	0	142						1
2	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1412 ПС"Степная" ф.СТ-42	10 (10.5)	10,00 2024.03.07	11,00 2024.03.07	п	1	ТП	0	0	142	0	0	142	0	0	0	142	0	232,5						1
3	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1438, 1438А ПС"Степная" ф.СТ-42	10 (10.5)	22,00 2024.03.18	00,00 2024.03.19	п	2	ТП	0	0	172	0	0	172	0	0	0	172	0	212,5						1
4	ООО "ЭСК"	ВЛ	ТП-1586 ПС"Степная" ф.СТ-42	10 (10.5)	12,00 2024.03.20	13,00 2024.03.20	п	1	ТП	0	0	175	0	0	175	0	0	0	175	0	232,5						1